



ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег. № РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000090

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2.
Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113,
ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В,
1Г, ОФИС № 9. ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.10АД67. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»).

ОГРН: 1255000000034. ИНН: 5074092485. Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 107/49, ОФИС 457.

Телефон: +7 (495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»).

ОГРН: 1255000000034. ИНН: 5074092485. Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 107/49, ОФИС 457. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению
продукции согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0000355).

ПРОДУКЦИЯ

Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки «IEK-Konkord-FR» на основе
кабеленесущих систем товарного знака IEK и огнестойких кабелей производства ООО «Конкорд» в составе согласно приложению № 2
на 5 листах (бланки № 0000356-0000360), монтируемая в соответствии с Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой
кабельной линии (электропроводки) «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024.
Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

27.32

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 42 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара.
Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно
приложению № 3 на 11 листах (бланки № 0000361-0000371).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-09-19/1 от 19.09.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«Биквест-Центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АН91); Акта анализа
состояния производства № БЦСПБ-104.25-01 от 30.05.2025 г., Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
«Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения компонентов ОКЛ марки «IEK-Konkord-FR» и допустимый срок хранения согласно техническим условиям
на конкретные типы изделий. Срок службы ОКЛ марки «IEK-Konkord-FR» составляет 25-30 лет. Выдан взамен сертификата
соответствия № СПб С-RU.АД67.В.00027/25 от 24.09.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

14.08.2026

ПО

23.09.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.

Смегин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Яронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)

Перечень наименований, адресов филиалов и производственных площадок, изготавливающих продукцию под торговой маркой ИЕК

Полное наименование филиалов изготовителя и (или) производственных площадок	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»	301030, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН, Г. ЯСНОГОРСК, УЛИЦА П. ДОБРЫНИНА, ДОМ 1Б
	633100, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ М.Р-Н, ТОЛМАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ С.П., 3307 КМ ПЛАТФ., ДОМ 31
	249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ М.Р-Н, Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ, ЗД. 20 СТ.1
АО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ» (АО «ЗЭТА»)	630033, РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТЮМЕНСКАЯ, Д.4
ООО «ДЕЛЬТА-ЛАЙТ»	117545, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ, Д. 3, СТ. 7А
ООО «ПКП «МЕТЭС»	618900, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЫСЬВА, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 75
ООО «ПЛАСТКОР»	300016, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛИЦА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО, ДОМ 63, ПОМЕЩЕНИЕ ЛИТЕРА XI
ООО «СЕВЕРНАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «СТК»)	162602, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.28
	162608, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ПРОЕЗД МЕТАЛЛИСТОВ, Д.9
ООО «ТД УРАЛ ПАК»	618962, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЛЫСЬВЕНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ЗАИМКА
ООО «УРАЛОМЕГАПЛАСТ»	618900, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЫСЬВА, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ, 67
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	141407, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, Ш. НАГОРНОЕ, Д. 2

Полное наименование филиалов изготовителя и (или) производственных площадок	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ООО «КОНКОРД»	214031, РОССИЯ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 9А, ЗДАНИЕ АКБ 1


 Для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.
 Система сертификации «Бюросервис»
 Система сертификации RA-RU 004-2004
 Система сертификации «Самосер»
 Система сертификации «Самосер»

Сапронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег. № РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00037/26

0000356

Перечень продукции торговой марки IEK, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-1 в составе:	
Системы кабельных лотков металлических (перфорированных, неперфорированных) для электропроводок серии ESCA товарного знака IEK, с толщиной стенки от 0,7 мм до 2,0 мм, высотой бортов от 35 мм до 100 мм, шириной основания от 50 мм до 600 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.13-002-83135016-2017
Системы монтажных профилей товарного знака IEK производства ООО «Универсальные системы» и аксессуары к ним	ТУ 25.11.23-005-65171215-2024
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии КМ-ВО производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-2 в составе:	
Системы кабельных лестниц металлических для электропроводок серии LESTA товарного знака IEK, с толщиной стенки от 1,0 мм до 2,5 мм, высотой бортов от 55 мм до 150 мм, шириной основания от 200 мм до 1000 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.13-003-83135016-2017
Системы монтажных профилей товарного знака IEK производства ООО «Универсальные системы» и аксессуары к ним	ТУ 25.11.23-005-65171215-2024
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии КМ-ВО производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Смитакин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Антонова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб C-RU.AД67.B.00037/26

0000357

Перечень продукции торговой марки IEK, на которую распространяется сертификат соответствия

Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-3 в составе:	
Системы кабельных лотков проволочные серии NESTA товарного знака IEK, с диаметром проволоки от 3,8 мм до 4,8 мм, высотой бортов от 35 мм до 100 мм, шириной от 80 мм до 600 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.13-005-83135016-2019
Системы кабельных лотков проволочных серии NESTA товарного знака IEK, с диаметром проволоки от 3,8 мм до 4,8 мм, высотой бортов от 35 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм и аксессуары к ним	ТУ 25.99.29-003-83135016-2024
Системы монтажных профилей товарного знака IEK производства ООО «Универсальные системы» и аксессуары к ним	ТУ 25.11.23-005-65171215-2024
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии KM-BO производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии KM-O производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-4 в составе:	
Системы каналов кабельных из поливинилхлорида серий ЭЛЕКОР, ELECOR, ЭКОЛАЙН, ECOLINE, ПРАЙМЕР, PRIMER, товарного знака IEK, сечением от 25×16 мм до 150×60 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.14-004-83135016-2017
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Сидорова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000358

Перечень продукции торговой марки IEK, на которую распространяется сертификат соответствия

Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-5 в составе:	
Трубы гибкие, гофрированные из поливинилхлорида серии ELASTA товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.14-002-83135016-2017
Трубы гибкие, гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ серии ELASTA товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм производства ООО «ТД Урал ПАК» и аксессуары к ним	ТУ 2248-001-57453845-2009
Трубы гибкие, гофрированные из ПЛЛ (безгалогеновые трудногорючие FRHF) серии ELASTA товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм производства ООО «ТД Урал ПАК» и аксессуары к ним	ТУ 2248-008-57453845-2009
Трубы гофрированные из поливинилхлорида самозатухающие серии ELASTA товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм производства ООО «Дельта-лайт» и аксессуары к ним	ТУ 22.21.29-002-01882491-2023
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пластор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии KM-BO производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии KM-O производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-6 в составе:	
Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида серии ELASTA товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм и аксессуары к ним	ТУ 27.33.14-001-83135016-2017
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пластор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии KM-BO производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии KM-O производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Максим Александрович
(Ф.И.О.)Ситникова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00037/26

0000359

Перечень продукции торговой марки IEK, на которую распространяется сертификат соответствия

Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-7 в составе:	
Металлорукава серии ELASTA товарного знака IEK, номинальным диаметром от 8 мм до 50 мм, производства ООО «ПКП «МетЭс» и аксессуары к ним	ТУ 4833-001-48428865-2016
Рукава металлические герметичные в ПВХ оболочке серии ELASTA товарного знака IEK, номинальным диаметром от 10 мм до 50 мм, производства ООО «УралОмегаПласт» и аксессуары к ним	ТУ 25.99.29-002-37012736-2017
Металлорукава серии ELASTA товарного знака IEK, номинальным диаметром от 8 мм до 50 мм, производства АО «ЗЭТА» и аксессуары к ним.	ТУ 25.99.29.190-030-99856433-2025 ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020 ТУ 24.20.00-069-99856433-2024
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии КМ-ВО производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-8 в составе:	
Трубы сварные электросварные прямошовные круглые товарного знака IEK, диаметром от 16 мм до 63 мм производства ООО «СТК» и аксессуары к ним	ТУ 14-105-001-2018
Аксессуары для металлических труб товарного знака IEK производства АО «ЗЭТА»	ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020 ТУ 24.20.00-069-99856433-2024
Металлические крепежные элементы товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии КМ-ВО производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009
Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты марки IEK-Konkord-FR OKL-9 в составе:	
Открытая прокладка кабельных изделий с использованием металлических крепежных элементов товарного знака IEK. Перечень крепежных элементов и условия монтажа в соответствии с Альбомом типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и Инструкцией по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024	
Коробки монтажные огнестойкие ПС товарного знака IEK производства ООО «Пласткор»	ТУ 27.33.13-001-86833092-2022
Коробки монтажные взрывозащищенные огнестойкие серии КМ-ВО производства ООО «ФНПП «Гефест»	КФСТ.301262.123ТУ
Коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О производства ООО «ФНПП «Гефест»	ТУ 3449-005-70631050-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Савинова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000360

Перечень кабельной продукции производства ООО «Конкорд», на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа
Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированные и небронированные, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно и числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), на номинальное переменное напряжение до 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF.	ТУ 27.32.13-018-12350648-2018
Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx.	ТУ 3500-010-12350648-13
Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, номинальным сечением жил от 1 мм ² до 6 мм ² включительно, числом жил из ряда: (4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61), на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, частотой до 100 Гц, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS.	ТУ 3563-011-12350648-14
Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами с изоляцией, заполнителем междужильного пространства, оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, номинальным сечением жил от 1 мм ² до 6 мм ² включительно, числом жил из ряда: (4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61), на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно, частотой до 100 Гц, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF.	ТУ 3563-011-12350648-14
Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS.	ТУ 27.32.13-020-12350648-2018

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Савронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00037/26

0000361

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из бетона/газобетона/кирпича или в обхват металлоконструкций и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-1	Металлические листовые лотки серии ESCA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или к перекрытию с использованием опорных конструкции и монтажных устройств товарного знака IEK с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,8).	96
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		79
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Максимальная погонная нагрузка – 20 кг/м.п.	91
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018	Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке – не более 1200 мм. Расстояние между опорами при вертикальной прокладке – не более 600 мм.	35
IEK-Konkord-FR OKL-2	Металлические лестничные лотки серии LESTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или к перекрытию с использованием опорных конструкции и монтажных устройств товарного знака IEK с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,8).	92
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		45
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		66
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Максимальная погонная нагрузка – 25 кг/м.п.	92
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018	Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке – не более 1200 мм. Расстояние между опорами при вертикальной прокладке – не более 600 мм.	38

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))для
СЕРТИФИКАТОРА
М.П.Смешанн Максим Александрович
(Ф.И.О.)Савронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000362

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из бетона/газобетона/кирпича или в обхват металлоконструкций и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-3	Металлические проволочные лотки серии NESTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или к перекрытию с использованием опорных конструкции и монтажных устройств товарного знака IEK с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,8).	94
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		47
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		76
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Максимальная погонная нагрузка – 15 кг/м.п.	99
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018	Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке – не более 1200 мм. Расстояние между опорами при вертикальной прокладке – не более 600 мм.	31
IEK-Konkord-FR OKL-4	Кабельные каналы из ПВХ серий ЭЛЕКОР, ELECOR, ЭКОЛАЙН, ECOLINE, ПРАЙМЕР, PRIMER	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.1.1-9.1.6, 9.5).	117
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		112
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	63
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		109

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Систатин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Самбонова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00037/26

0000363

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из бетона/газобетона/кирпича или в обхват металлоконструкций и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-5	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ и ПЛЛ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	47
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		120
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	48
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		45
IEK-Konkord-FR OKL-6	Трубы гладкие жесткие из ПВХ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	62
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		91
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		63
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	69
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



**ДЛЯ
СЕРТИФИКАТОРА
М.П.**

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Саломонова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000364

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из бетона/газобетона/кирпича или в обхват металлоконструкций и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-7	Металлорукава в ПВХ-оболочке и без серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	37
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		53
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	53
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		74
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		38
IEK-Konkord-FR OKL-8	Трубы сварные электросварные прямошовные круглые	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.3.1-9.3.5, 9.5).	105
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 1200 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 600 мм.	71
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		34
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		34

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Смирнин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Савронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000365

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из бетона/газобетона/кирпича или в обхват металлоконструкций и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-9	Открытая прокладка кабельных изделий	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.4.1, 9.4.2, 9.5).	40
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		65
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	53
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Ситронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00037/26

0000366

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из гипсокартонных/гипсоволокнистых листов (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-4	Кабельные каналы из ПВХ серий ЭЛЕКОР, ELECOR, ЭКОЛАЙН, ECOLINE, ПРАЙМЕР, PRIMER	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.1.1-9.1.6, 9.5).	64
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		62
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБбШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБбПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		62
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		45
IEK-Konkord-FR OKL-5	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ и ПЛЛ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	62
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		61
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБбШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБбПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		63
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.Смагин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Ситронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000367

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из гипсокартонных/гипсоволокнистых листов (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-6	Трубы гладкие жесткие из ПВХ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.ИРМ от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	61
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		63
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		47
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		61
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46
IEK-Konkord-FR OKL-7	Металлорукава в ПВХ – оболочке и без серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.ИРМ от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	33
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		51
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		48
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		31

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Семин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Свиридова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб C-RU.АД67.В.00037/26

0000368

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из гипсокартонных/типсолокнистых листов (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-9	Открытая прокладка кабельных изделий	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.4.1, 9.4.2, 9.5).	31
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		34
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		35
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КППБПнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		47
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		30

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Смирнин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Сапронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000369

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из сэндвич-панелей (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-4	Кабельные каналы из ПВХ серий ЭЛЕКОР, ELECOR, ЭКОЛАЙН, ECOLINE, ПРАЙМЕР, PRIMER	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.1.1-9.1.6, 9.5).	62
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		60
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	34
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		61
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		47
IEK-Konkord-FR OKL-5	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ и ПЛЛ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	32
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		62
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14	Шаг крепления при горизонтальной прокладке – не более 500 мм. Шаг крепления при вертикальной прокладке – не более 300 мм.	59
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПББПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		88
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Свиридова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПб С-RU.АД67.В.00037/26

0000370

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из сэндвич-панелей (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR OKL-6	Трубы гладкие жесткие из ПВХ серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	60
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		61
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		32
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		60
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		46
IEK-Konkord-FR OKL-7	Металлорукава в ПВХ-оболочке и без серии ELASTA	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № OKL.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.2.1-9.2.9, 9.5).	95
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		46
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		64
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		98
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		32

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))ДЛЯ
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.Сметанин Максим Александрович
(ф.и.о.)Сапронова Светлана Александровна
(ф.и.о.)



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00037/26

0000371

Составные элементы электропроводок систем противопожарной защиты (огнестойких кабельных линий), способы их монтажа при прокладке по поверхностям из сэндвич-панелей (предел огнестойкости поверхностей должен быть выше времени сохранения работоспособности электропроводки) и время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара (минут, не менее).

Марка ОКЛ	Тип кабеленесущей системы	Марка кабеля	Способ прокладки кабеля	Время, минут, не менее
IEK-Konkord-FR-OKL-9	Открытая прокладка кабельных изделий	Кабели силовые, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018	При горизонтальной и вертикальной прокладке с разделом в распределительных коробках или без раздела, с креплением к стене или перекрытию с применением крепежных элементов товарного знака IEK согласно альбому типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» Издание №1, 2024 и инструкции по проектированию и монтажу огнестойкой кабельной линии «IEK-Konkord-FR» № ОКЛ.001.1.IPM от 01.10.2024 (разделы 7,9 – пункты 9.4.1, 9.4.2, 9.5).	36
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3500-010-12350648-13		47
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		45
		Кабели контрольные, огнестойкие, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 3563-011-12350648-14		50
		Кабели силовые, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, выпускаемые ООО «Конкорд» по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018		32

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Сапронова Светлана Александровна
(Ф.И.О.)